

Eine aktuelle Version dieser Liste finden Sie auf unserer Webseite
<https://rose-imming.de>
oder mit folgendem QR-Code:



In Versammlungsstätten sind folgende Anlagen bauordnungsrechtlich prüfpflichtig:

Bundesland	Sicherheitsstromversorgungen	Sicherheitsbeleuchtung	Brandmeldeanlagen	Alarmierungsanlagen	selbstständige Feuerlöschanlagen	nicht selbstständige Feuerlöschanlagen	Wasserdruck-erhöhungsanlagen	Lüftungsanlagen (Ausnahmen siehe VO)	maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen	natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen	maschinelle Anlagen zur Rauchfreihaltung (Druckbelüftung)	elektrische Anlagen	Blitzschutzanlagen	automatische Schiebetrüren in Rettungswegen	Feuerlöscher	elektrische Verriegelungen in Rettungswegen	Schutzvorhänge	Feststellanlagen	Feuerschutzabschlüsse	Wirk-Prüfung erforderlich	Grundlage	
Baden-Württemberg	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SK 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	VStättVO	
Bayern	SV** 3 Jahre		SV** 3 Jahre	SV** 3 Jahre	SV** 3 Jahre	SV** 3 Jahre	SV** 3 Jahre	SV** 3 Jahre	SV** 3 Jahre	SV** 3 Jahre	SV** 3 Jahre	/	SK 3 Jahre	SK 3 Jahre	SK 3 Jahre	SK 3 Jahre	SK 3 Jahre	/	SK 3 Jahre	/	SPrüfV	
Berlin	SV 3 Jahre	SK 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	SK 3 Jahre	/	/	SV 3 Jahre	BetrVO	
Brandenburg	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	BbgSGPrüfV
Bremen	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	BremAnlPrüfV
Hessen	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	TPrüfVO
Mecklenburg-Vorpommern	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	BauPrüfVO
Niedersachsen	SV*** 3 Jahre		SV*** 3 Jahre	SV*** 3 Jahre	SV*** 3 Jahre	/	SV*** 3 Jahre	SV*** 3 Jahre	SV*** 3 Jahre	SV*** 3 Jahre	SV*** 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	DVO-NBauO
Nordrhein-Westfalen	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 6 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 6 Jahre	SV 3 Jahre	SV 6 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	PrüfVO
Rheinland-Pfalz	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 6 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 6 Jahre	SV 3 Jahre	SV 6 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	AnlPrüfVO
Saarland	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	TPrüfVO
Sachsen	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	SächsTechPrüfVO
Sachsen-Anhalt	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV*** 3 Jahre	SV*** 3 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SK 5 Jahre	SK 3 Jahre	/	SK 3 Jahre	/	SK 3 Jahre	/	/	SV 3 Jahre	TAnlVO
Schleswig-Holstein	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SV 3 Jahre	PrüfVO
Hamburg	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	PVO
Thüringen	SV 3 Jahre		SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	SV 3 Jahre	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ThürTechPrüfVO

- Die Prüfungen sind notwendig:
- vor erster Inbetriebnahme
 - nach wesentlicher Änderung
 - wiederkehrend innerhalb der angegebenen Frist

- / ohne Aussage zu diesem Anlagentyp
- * vor erster Inbetriebnahme nicht erforderlich
- ** wiederkehrende Prüfung auch durch Sachkundige möglich
- *** Prüfung bis 2000 Besucher auch durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im Sachgebiet möglich
- **** auch durch Sachkundige möglich wenn keine automatische Ansteuerung/ Weiterleitung (BMA ohne FW-Aufschaltung)

- SK Sachkundiger
- SV Sachverständiger

Diese Prüfungen können durch die Rose + Imming Ing.-Part. mbB durchgeführt werden